



# Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit  
Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 17421

Gruppe 204 Groupe 204	Innenwände, nichttragend Parois intérieures, non portantes	
Gesuchsteller Requérant	SV-System AG Querstrasse 19 CH-8105 Regensdorf	
Hersteller Fabricant	SV-System AG CH-8105 Regensdorf	
Produkt Produit	SV-SYSTEM VORFABRIZ. INST.-ELEMENTE	
Beschrieb Description	Wandsystem für Sanitär-Installationen aus Metalrohr-Rahmengestell, mit Stopfwolle FLUMROC-Feingranulat (90kg/m <sup>3</sup> ), allseitige Abdeckung aus GKF-Platten (2x12,5mm), D=310mm, Hmax=4000mm	Système de paroi pour installations sanitaires, cadre en tubes métalliques, laine à bourrer FLUMROC granulé fin (90kg/m <sup>3</sup> ), revêtement en GKF (2x12,5mm) sur tous les côtés, E=310mm, Hmax=4000mm
Anwendung Utilisation	EI 60 (nbb)	EI 60 (icb)
Unterlagen Documentation	Prüfbericht EMPA Dübendorf Nr. 436 166 vom 10.02.2006	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	EN 1363-1, EN 1364-1 EN 1363-1, EN 1364-1	
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	EI 60
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2012	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Zulassungsstelle der  
kantonalen Brandschutzbehörden  
Organisme d'homologation des autorités  
cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

*T. Abegg*

Abegglen

*J. Rappo*

Rappo



**Brandschutz-Zertifikat**  
**Certificat de protection incendie**

Schweiz. Bescheinigung der Normenkonformität/Attestation suisse de conformité aux normes

No N 17421

Gruppe 204 Groupe 204	Innerwände, nichttragend Parois intérieures, non portantes	
Gesuchsteller Requérant	SV-System AG Querstrasse 19 CH-8105 Regensdorf	
Hersteller Fabricant	SV-System AG CH-8105 Regensdorf	
Produkt Produit	SV-SYSTEM VORFABRIZ. INST.-ELEMENTE	
Unterlagen Documentation	Prüfbericht EMPA Dübendorf Nr. 436 166 vom 10.02.2006	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	EN 1363-1, EN 1364-1 EN 1363-1, EN 1364-1	
Beurteilung Appréciation	Feuerwiderstandsklasse Classe de résistance au feu	EI 60
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2012	



Schweizerischer Zertifizierungsdienst  
S Service suisse de certification  
CE Servizio svizzero di certificazione  
C Swiss Certification Service  
Akkreditierungsnummer SCEsp 007

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen  
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach SN EN 45011  
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie  
Organisme de certification accrédité selon SN EN 45011

3001 Bern, 14.09.2007

*T. Abegg*

Abegglen

*J. Rapp*

Rappo

